

Monatsbilanzen: Wärmeverluste und Wärmegewinne

	Jan	Febr	März	April	Mai	Juni		Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	Jahr
Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne	1,00	1,00	1,00	0,74	0,45	0,19		0,02	0,02	0,44	0,97	1,00	1,00	0,54
Transmissionswärmebedarf QT	3.113,4	2.548,9	2.285,2	1.410,0	935,6	489,8		153,4	107,4	682,7	1.518,4	2.122,4	2.714,7	18.081,8
Lüftungswärmebedarf QV	1.885,6	1.543,8	1.384,0	854,0	566,6	296,6		92,9	65,0	413,5	919,6	1.285,5	1.644,1	10.951,3
Nachabschaltung DeltaQiI	-172,6	-141,3	-126,7	-78,2	-51,9	-27,1		-8,5	-12,2	-37,8	-84,2	-117,6	-150,5	-1.008,5
Nutzbare interne Wärmegewinne Qi	-910,7	-822,5	-908,9	-651,6	-412,5	-168,7		-17,9	-15,8	-385,5	-886,4	-881,0	-910,7	-6.972,2
Nutzbare solare Wärmegewinne . . .														
... durch Fenster	-402,9	-489,2	-779,2	-1.175,2	-780,5	-374,5		-40,4	-26,2	-519,5	-730,5	-421,4	-251,5	-5.991,0
... durch transparente Wärmedämmung	-48,0	-65,4	-104,8	-179,9	-119,4	-56,0		-6,2	-4,0	-76,3	-98,2	-52,4	-27,7	-838,2
... opaker Bauteile	13,0	-3,8	-28,1	-122,7	-136,8	-160,1		-173,2	-114,2	-76,5	-25,6	8,3	28,3	-791,3
Heizwärmebedarf Qh	3.477,9	2.570,6	1.721,7	56,4	1,1	0,0		0,0	0,0	0,6	613,1	1.943,8	3.046,8	13.432,0

