

# Zertifikat

## über die Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle

Das Objekt:

am Standort:               Rathsberger Straße 48  
                                  91054 Erlangen

hat bei der Druckprüfung am 26.6.96 folgenden Wert  
für die volumenbezogene Luftdurchlässigkeit erzielt:

$$n_{50} = 1/h$$

Der Richtwert nach DIN 4108 - 7 beträgt:

$$n_{50} \leq 3 \text{ l/h}$$

für Gebäude ohne Lüftungsanlage

Die Anforderungen der Vorschrift sind damit erfüllt.

Ort, Datum

Stempel, Unterschrift